

Skærbæk Nedbrydning A/S
Bobølmarkvej 8
6683 Føvling



Dato: 07-02-2025
Batch ID: EUAA59-25006617
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Asbest : EUAA59-25006617-1

Metode: NIOSH 9002:1994, HSG 248:2021 Mikroskopi

Prøve ID	Kunde prøvenavn	Materiale type	Resultat	Asbest Type	Analyseret af
862-2025-00661708 P.8	Tag - små huse	Tagpap	Ikke påvist		HR6R
862-2025-00661711 P.11	Vægfliser bad	Flise/Klæb	Ikke påvist		HR6R
862-2025-00661712 P.12	Gulvfliser bad	Flise/Klæb	Ikke påvist		HR6R
862-2025-00661714 P.14	Vægfliser bad stuehus	Flise/Klæb	Ikke påvist		HR6R

(prøver hvori der er påvist indhold af asbestminerale beskriver yderligere på de følgende sider).

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.